



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ,
БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНАМ

152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

152151, г. Ростов, ул.
Бебеля, д. 20а

(место составления акта)

«11» декабря 2018 г.

(дата составления акта)

« 10 » час « 00 » мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 161

«28» ноября 2018 г по адресу/адресам: Ростовский р-н, р.п. Петровское, ул. Ростовская, д. 18
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Ростовского, Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов по пожарному надзору Зверева О.А. №161 от 6 ноября 2018г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №41 п. Петровское» (МДОУ ДЕТСКИЙ САД №41 П. ПЕТРОВСКОЕ)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » » 201 г. с час. 00 мин. до час. 00 мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 дней / часов
(рабочих дней / часов)

с 12 час. 00 мин. 28.11.2018 по 10 час. 00 мин. 11.12.2018

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам, 152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, т. (48536)61257

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Заведующей Зостенковой Е.В. 06.11.2018
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

юридическое лицо уведомлено о проведении проверки посредством направления распоряжения по электронной почте организации 06.11.2018 г., а так же под роспись руководителю

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
«» г. № _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор ОНДиПР по Ростовскому, Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Новожилов Максим Валерьевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая Постникова Любовь Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание МДОУ «Детский сад №41 р.п. Петровское» расположено по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. Петровское, ул. Ростовская, д. 18. Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1. двухэтажное, кирпичное здание 1976 г., общая площадь здания 728,6 кв.м, перекрытия бетонные, кровля шифер по деревянной обрешетке. Здание детского сада 2 степени огнестойкости. Электрifiцировано 220В, отопление центральное. Выполнен замер сопротивления изоляции эл.проводки заключение соответствует. Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака акт от 27.07.2017 г., сроком на 2 года. Ответственные за пожарную безопасность своевременно проходят обучение по пожарно-техническому минимуму. Помещения детского сада оборудованы АПС и СОУЭ, договор подряда на обслуживание АПС №0145-М от 15.11.2012г., акт проверки от 01.11.2018 г., заключен с ЯОООО «ВДПО», а также обеспечены первичными средствами пожаротушения. Все работники проходят противопожарный инструктаж. Инструкции по мерам пожарной безопасности разработаны в соответствии с нормами.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нарушений не выявлено


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

■ нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:


Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор ОНДиПР по Ростовскому
Борисоглебскому и Гаврилов-Ямскому районам Новожилов Максим Валерьевич
«11» Декабря 2018г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий А.В. Пошмаков

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«11» Декабря 2018г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:
(4852)79-09-01